# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
Délégation Départementale de Lot-et-Garonne
Pôle Santé Publique et Santé Environnementale
Service Santé Environnement

**Destinataires**
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE FOURQUES SUR GARONNE (communefourquesgaronne@wanadoo.fr
MONSIEUR LE DIRECTEUR - REGIE EAU 47 - PORTE DES LANDES (regie-pdl@eau47.fr;e.larche@eau47
MADAME LA PRESIDENTE - EAU 47 (b.lacoste@eau47.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

## Unité de Gestion : TERRITOIRE PORTE DES LANDES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | **00087609** | **Commune** | **FOURQUES-SUR-GARONNE** |
| **Unité de gestion** | 0004 TERRITOIRE PORTE DES LANDES | **Prélevé le :** | **lundi 31 août 2026 à 10h55** |
| **Installation** | UDI 000251 PDL - SUD DE MARMANDE-MARCELLUS | **par :** | NELLY BARBIER |
| **Point de surveillance** | 0000000427 MAIRIE | **Motif :** | Contrôle sanitaire |
| **Localisation exacte** | Robinet sanitaire mairie | **Type d'eau :** | |

| Mesures de terrain | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement sous acréditation | O SANS OBJET | | | |
| Température de l'eau | 28 °C | | 25 | *Valeur hors références* |
| pH | 7,7 unité pH | | de 6,5 à 9 | |
| Chlore combiné | 0,02 mg(Cl2)/L | | | |
| Chlore libre | 0,34 mg(Cl2)/L | | | |
| Chlore total | 0,36 mg(Cl2)/L | | | |

*Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE L'EAU DE HAUTE-GARONNE, LAUNAGUET 3101*
Type de l'analyse : ABESO Code SISE de l'analyse : 00087685 Référence laboratoire : 26082804083201

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 UFC/mL | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 UFC/mL | | | |
| Bactéries coliformes | 0 UFC/(100mL) | | 0 | |
| Entérocoques | 0 UFC/(100mL) | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 UFC/(100mL) | 0 | | |
| **CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES** | | | | |
| Aspect (qualitatif) | Voir conclusion | | | |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | | 15 | |
| Saveur (qualitatif) | Rien à signaler | | | |
| Turbidité néphélométrique | 0,19 NFU | | 2 | |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | | | | |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | ***0-Eau incrustant*** | | ***de 1 à 2*** | Eau incrustante |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,31 unité pH | | | |
| Titre alcalimétrique | <0,5 °f | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 22,5 °f | | | |
| Titre hydrotimétrique | 22,1 °f | | | |

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **MINERALISATION** | | | | |
| Calcium | 54 mg/L | | | |
| Chlorures | 22 mg/L | | 250 | |
| Conductivité à 25°C | 535 µS/cm | | de 200 à 1100 | |
| Magnésium | 21 mg(Mg)/L | | | |
| Potassium | 3,8 mg/L | | | |
| Sodium | 30 mg/L | | 200 | |
| Sulfates | 35 mg/L | | 250 | |
| **PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES** | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | | 0,1 | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | <0,02 mg/L | 1 | | |
| Nitrates (en NO3) | <1 mg/L | 50 | | |
| Nitrites (en NO2) | <0,03 mg/L | 0,5 | | |
| **FER ET MANGANESE** | | | | |
| Fer total | 12 µg/L | | 200 | |
| Manganèse total | <1 µg/L | | 50 | |
| **OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX** | | | | |
| Aluminium total µg/l | 20 µg/L | | 200 | |
| Antimoine | <0,1 µg/L | 10 | | |
| Arsenic | 0,8 µg/L | 10 | | |
| Baryum | 0,065 mg/L | | 0,7 | |
| Bore mg/L | 0,094 mg/L | 1,5 | | |
| Cadmium | <0,01 µg/L | 5 | | |
| Chrome total | <0,5 µg/L | 50 | | |
| Cuivre | 0,0027 mg(Cu)/l | 2 | 1 | |
| Cyanures totaux | <5 µg(CN)/L | 50 | | |
| Fluorures mg/L | 1,1 mg/L | 1,5 | | |
| Mercure | <0,015 µg/L | 1 | | |
| Nickel | 0,1 µg/L | 20 | | |
| Plomb | 0,31 µg/L | 10 | | |
| Sélénium | <0,2 µg(Se)/L | 20 | | |
| Uranium en µg/l | <0,1 µg/L | 30 | | |
| **COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES & SEMI-VOLATILES** | | | | |
| Benzène | <0,2 µg/L | 1 | | |
| **COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS** | | | | |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,2 µg/L | 0,5 | | |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,2 µg/L | 3 | | |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,2 µg/L | 10 | | |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <SEUIL µg/L | 10 | | |
| Trichloroéthylène | <0,2 µg/L | 10 | | |
| **DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES** | | | | |
| Acrylamide | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Bisphénol A | <0,02 µg/L | 2,5 | | |
| Epichlorohydrine | <0,1 µg/L | 0,1 | | |

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES** | | | | |
| Benzo(a)pyrène * | <0,003 µg/L | 0,01 | | |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,005 µg/L | 0,1 | | |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,005 µg/L | 0,1 | | |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,005 µg/L | 0,1 | | |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <SEUIL µg/L | 0,1 | | |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,005 µg/L | 0,1 | | |
| **PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE** | | | | |
| Activité alpha globale en Bq/L | 0,216 Bq/L | | | |
| Activité bêta attribuable au K40 | 0,106 Bq/L | | | |
| Activité béta globale en Bq/L | 0,292 Bq/L | | | |
| Activité béta glob. résiduelle Bq/L | 0,186 Bq/L | | | |
| Activité Tritium (3H) | <8 Bq/L | | 100 | |
| **PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...** | | | | |
| Acétochlore | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Alachlore | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Beflubutamide | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Boscalid | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Carboxine | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Cyazofamide | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Cymoxanil | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Diméthénamide | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fenhexamid | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Isoxaben | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Mandipropamide | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Métazachlore | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Métolachlore | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Napropamide | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Oryzalin | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Propyzamide | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Pyroxsulame | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Sedaxane | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Zoxamide | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES ARYLOXYACIDES** | | | | |
| 2,4-D | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| 2,4-DB | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| 2,4-MCPA | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Clodinafop-propargyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Dichlorprop | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fluazifop butyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Mécoprop | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Triclopyr | <0,02 µg/L | 0,1 | | |

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **PESTICIDES CARBAMATES** | | | | |
| Carbendazime | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Carbétamide | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Chlorprophame | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Fenoxycarbe | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Indoxacarbe | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Iprovalicarb | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Méthiocarb | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Oxamyl | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Phenmédiphame | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Propamocarbe | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Prosulfocarbe | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Pyrimicarbe | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Triallate | <0,05 µg/L | 0,1 | | |

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **PESTICIDES DIVERS** | | | | |
| Acequinocyl | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Acétamiprid | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Aclonifen | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Aminopyralid | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Anthraquinone (pesticide) | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Bénalaxyl | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Benfluraline | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Benoxacor | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Bentazone | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Bifenox | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Bixafen | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Bromacil | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Bupirimate | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Captane | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Carfentrazone éthyle | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Chlorantraniliprole | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Chloridazone | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Chlormequat | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Chlorothalonil | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Clethodime | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Clomazone | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Clopyralid | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Cloquintocet-mexyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Clothianidine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Cycloxydime | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Cyprodinil | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Cyprosulfamide | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Dichloropropylène-1,3 total | <0,2 µg/L | 0,1 | | |
| Dicofol | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Diflufénicanil | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Diméthomorphe | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Diquat | <5 µg/L | 0,1 | | |
| Ethofumésate | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Famoxadone | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Fenpropidin | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fenpropimorphe | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Flonicamide | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Fluazifop-P-butyl | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Fluazinam | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Flumioxazine | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Flurochloridone | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fluroxypir | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Fluroxypir-meptyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Flurtamone | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Fluxapyroxad | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Folpel | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Glufosinate | <0,025 µg/L | 0,1 | | |
| Glyphosate | <0,025 µg/L | 0,1 | | |

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Imazamox | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Imidaclopride | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Iprodione | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Isoxadifen-éthyle | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Isoxaflutole | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Lenacile | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Mefenpyr diethyl | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Mépanipyrim | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Métalaxyle | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Métaldéhyde | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Metrafenone | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Norflurazon | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Oxadixyl | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Oxyfluorfene | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Pencycuron | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Pendiméthaline | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Piclorame | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Pinoxaden | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Prochloraze | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Pymétrozine | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Pyridate | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Pyriméthanil | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Quinmerac | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Quinoxyfen | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Silthiofam | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Spinosad | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Spirodiclofen | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Spirotetramat | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Spiroxamine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Tétraconazole | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Thiaclopride | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Thiamethoxam | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Total des pesticides analysés | <SEUIL µg/L | 0,5 | | |
| Trifluraline | <0,005 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS** | | | | |
| Bromoxynil | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Bromoxynil octanoate | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Dicamba | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Dinoterbe | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Imazaméthabenz | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Pentachlorophénol | <0,02 µg/L | 0,1 | | |

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **PESTICIDES ORGANOCHLORES** | | | | |
| Aldrine | <0,002 µg/L | 0,03 | | |
| Dieldrine | <0,002 µg/L | 0,03 | | |
| Dimétachlore | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Endosulfan total | <0,005 µg/L | 0,1 | | |
| HCH alpha | <0,002 µg/L | 0,1 | | |
| HCH alpha+beta+delta+gamma | <0,008 µg/L | 0,1 | | |
| HCH béta | <0,002 µg/L | 0,1 | | |
| HCH delta | <0,002 µg/L | 0,1 | | |
| HCH gamma (lindane) | <0,002 µg/L | 0,1 | | |
| Heptachlore | <0,01 µg/L | 0,03 | | |
| Hexachlorobenzène | <0,003 µg/L | 0,1 | | |
| Oxadiazon | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES** | | | | |
| Chlorfenvinphos | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Chlorpyriphos éthyl | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Chlorpyriphos méthyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Dichlorvos | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Diméthoate | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Ethephon | <0,025 µg/L | 0,1 | | |
| Ethoprophos | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Fosetyl | <0,025 µg/L | 0,1 | | |
| Fosthiazate | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Phosmet | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Pyrimiphos méthyl | <0,03 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES PYRETHRINOIDES** | | | | |
| Acrinathrine | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Cyperméthrine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Deltaméthrine | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Esfenvalérate | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fluvalinate-tau | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Lambda Cyhalothrine | <0,005 µg/L | 0,1 | | |
| Perméthrine | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Piperonil butoxide | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Tefluthrine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES STROBILURINES** | | | | |
| Azoxystrobine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Dimoxystrobine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fluoxastrobine | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Kresoxim-méthyle | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Picoxystrobine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Pyraclostrobine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Trifloxystrobine | <0,01 µg/L | 0,1 | | |

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **PESTICIDES SULFONYLUREES** | | | | |
| Flazasulfuron | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Foramsulfuron | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Mésosulfuron-méthyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Metsulfuron méthyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Nicosulfuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Prosulfuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Rimsulfuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Thifensulfuron méthyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Tribenuron-méthyle | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Tritosulfuron | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES TRIAZINES** | | | | |
| Atrazine | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Cybutryne | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Flufenacet | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Hexazinone | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Métamitrone | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Métribuzine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Simazine | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Terbuméton | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Terbuthylazin | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Terbutryne | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES TRIAZOLES** | | | | |
| Aminotriazole | <0,025 µg/L | 0,1 | | |
| Bromuconazole | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Cyproconazol | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Difénoconazole | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Epoxyconazole | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fenbuconazole | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Fludioxonil | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Flutriafol | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Metconazol | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Myclobutanil | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Penconazole | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Propiconazole | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Prothioconazole | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Tébuconazole | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Thiencarbazone-methyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES TRICETONES** | | | | |
| Mésotrione | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Sulcotrione | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Tembotrione | <0,1 µg/L | 0,1 | | |

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **PESTICIDES UREES SUBSTITUEES** | | | | |
| Chlortoluron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Diflubenzuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Diuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Ethidimuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fénuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Isoproturon | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Linuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Métobromuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Monuron | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Trinéxapac-éthyl | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| **SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION** | | | | |
| Acide bromoacétique | <0,5 µg/L | | | |
| Acide dibromoacétique | <0,5 µg/L | | | |
| Acide dichloroacétique | <0,5 µg/L | | | |
| Acide monochloroacétique | <0,5 µg/L | | | |
| Acides haloacétiques | <SEUIL µg/L | 60 | | |
| Acide trichloroacétique | <0,5 µg/L | | | |
| Bromates | <3 µg/L | 10 | | |
| Bromoforme | 1,1 µg/L | 100 | | |
| Chlorates en cas de traitement pouvant en générer | <50 µg/L | 700 | | |
| Chlorites en cas de traitement pouvant en générer | <0,03 mg/L | 0,7 | | |
| Chlorodibromométhane | 0,79 µg/L | 100 | | |
| Chloroforme | <0,2 µg/L | 100 | | |
| Dichloromonobromométhane | 0,32 µg/L | 100 | | |
| Trihalométhanes (4 substances) | 2,21 µg/L | 100 | | |
| **MÉTABOLITES PERTINENTS** | | | | |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Atrazine-déisopropyl | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Atrazine déséthyl | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Chloridazone desphényl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Chloridazone méthyl desphényl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Chlorothalonil R417888 | <0,025 µg/L | 0,1 | | |
| Flufenacet ESA | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Hydroxyterbuthylazine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| N,N-Dimethylsulfamide | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| OXA alachlore | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Simazine hydroxy | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Terbuméton-désethyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE** | | | | |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| 1-(4-isopropylphenyl)-urée | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| 2-ethyl-6-methylaniline | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| 3,4-dichloroaniline | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Desméthylisoproturon | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Desmethylnorflurazon | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Diméthachlore OXA | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Endosulfan sulfate | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Flufénacet OXA | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Heptachlore époxyde | <0,005 µg/L | 0,03 | | |
| Heptachlore époxyde cis | <0,005 µg/L | 0,03 | | |
| Heptachlore époxyde trans | <0,005 µg/L | 0,03 | | |
| Ioxynil | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Ioxynil octanoate | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Pyridafol | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| **MÉTABOLITES NON PERTINENTS** | | | | |
| AMPA | <0,025 µg/L | | | |
| Chlorothalonil R471811 | <0,025 µg/L | | | |
| ESA acetochlore | <0,05 µg/L | | | |
| ESA alachlore | <0,05 µg/L | | | |
| ESA metazachlore | <0,05 µg/L | | | |
| ESA metolachlore | <0,05 µg/L | | | |
| Metolachlor NOA 413173 | <0,05 µg/L | | | |
| OXA acetochlore | <0,05 µg/L | | | |
| OXA metazachlore | <0,05 µg/L | | | |
| OXA metolachlore | <0,05 µg/L | | | |

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)** | | | | |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,005 µg/L | | | |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,0015 µg/L | | | |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,0015 µg/L | | | |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,0015 µg/L | | | |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,0015 µg/L | | | |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,0015 µg/L | | | |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,0015 µg/L | | | |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,0015 µg/L | | | |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,0015 µg/L | | | |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,0015 µg/L | | | |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,0015 µg/L | | | |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,005 µg/L | | | |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,0015 µg/L | | | |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,0015 µg/L | | | |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,005 µg/L | | | |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,0015 µg/L | | | |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,0015 µg/L | | | |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,005 µg/L | | | |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,0015 µg/L | | | |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,0015 µg/L | | | |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <SEUIL µg/L | 0,1 | | |

## CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00087609)

Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter une température élevée de l'eau nécessitant une attention particulière vis à vis du traitement de désinfection.Sur cet échantillon, l'eau se révèle incrustante.

Signé à Agen le 5 octobre 2026

Pour le Directeur, L'ingénieure d'Etudes Sanitaires

